

附件

## 德阳市旌阳区旌东片区国家储备林及森林质量提升建设项目 林业科技博物馆二星级绿色建筑标识专家审查情况表

申报单位	认定标准	标识星级	项目所在地	建筑类型	项目申报面积(万m <sup>2</sup> )	关键技术指标											
						建筑运行阶段碳排放强度	围护结构热工性能(或建筑供暖空调负荷)	节水器具用水效率等级	建筑隔声性能	室内空气污染物浓度	外窗气密、水密、抗风压性能	全装修	绿地率	年径流总量控制率	可再生能源利用率	非传统水源利用率	绿色建材应用比例
德阳市旌尚林业科技有限公司、四川省西格林科技有限公司	《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019	★★	德阳市	公共建筑	7.60	78.97 kgC O <sup>2</sup> /(m <sup>2</sup> •a)	建筑供暖空调负荷降低 25.43%	100% 达到二级	楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值	比国家标准 GB/T 18883 限值降低 20%	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定,外窗洞口与外窗本体结合严密	全装修质量符合国家标准规定	4.11 %	64.4 8%	——	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车 85.73% 使用非传统水源	——